

VOORKOM STORING & SCHADE

Maak gebruik van de werkinstructiekaarten van Bouwend Nederland*



Vraag tekeningen aan via **KLIC**™ voordat je gaat graven, 0800 - 0080!

(maximaal 20 en minimaal 3 werkdagen voor je gaat beginnen)

Overleg over kabels en leidingen kan alleen als Nuon KLIC gegevens heeft verstrekt

Voorwaarden bij uitvoering van werkzaamheden door derden nabij Nuon infrastructuur

Nuon heeft veel kabels en leidingen in de grond liggen. Veel storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Wij vragen u onderstaande richtlijnen te gebruiken om zo schade aan onze kabels en leidingen te voorkomen. **Hartelijk dank voor uw medewerking!**

Voorzorgsmaatregelen

- ◆ Graaf alleen als er een KLIC melding is gedaan.
- ◆ Graaf alleen als de ligging van kabels en leidingen is gelokaliseerd aan de hand van proefsleuven.
- ◆ Vraag om nadere informatie bij Nuon als de situatie ter plaatse of tekeningen niet helder zijn.
- ◆ Meld ontdekte afwijkingen ten aanzien van de ligging en beschadigingen. Melding van afwijkingen kan bij de Nuon KLIC medewerker waarvan het telefoonnummer vermeld staat in de Nuon KLIC brief. Beschadigingen kunt u melden via het onderstaande telefoonnummer.

Gaat het ondanks de voorzorgsmaatregelen mis

- ◆ Bij schade aan kabels en/of leidingen het werk direct stop zetten.
- ◆ Neem de nodige veiligheidsmaatregelen (zie bv. werkinstructiekaarten Bouwend Nederland).

Schade veroorzaakt aan een Nuon kabel of leiding neem dan direct contact op:

- ◆ Gasleiding of elektriciteitskabel 0800 9009

Kleine schades kosteloos gerepareerd

- ◆ Kleine schade aan elektriciteitskabels en/of gasleidingen zonder impact op de energielevering wordt door Nuon kosteloos gerepareerd (zie voorwaarden ***).

*) Bouwend Nederland, voorheen GWWO (Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan)

***) Kabel en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl)

****) Voorwaarden verkrijgbaar via de Nuon KLIC medewerker.

Disclaimer:

Het verstrekken van deze kaart ontslaat u (de grondroerder) niet van welke verantwoordelijkheid dan ook ten aanzien van veroorzaakte schades en storingen, respectievelijk leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Nuon.



Wilt u meer weten over het voorkomen van graafschade?

Kijk op www.graafschade-voorkomen.nl

Versie: augustus 2006

Gasleiding of elektriciteitskabel geraakt? Bel direct 0800 - 9009 

Kaart bestellen? Bel 026 844 2558

VOORKOM STORING & SCHADE

Maak gebruik van de werkinstructiekaarten van Bouwend Nederland*

Vraag tekeningen aan via **KLIC voordat je gaat graven, 0800 - 0080!**

(maximaal 20 en minimaal 3 werkdagen voor je gaat beginnen)

Overleg over kabels en leidingen kan alleen als Nuon KLIC gegevens heeft verstrekt

Voorwaarden bij uitvoering van werkzaamheden door derden nabij Nuon infrastructuur

Heipalen, damwanden, boringen, sonderingen en dergelijke:

De onderstaande afstanden zijn van toepassing als door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden bepalen uit de feitelijke ligging van de Nuon kabels en/of leidingen:

- ◆ Bij het heien van palen en slaan van damwanden ➤ minimaal 2 meter
- ◆ Bij het maken van boringen en sonderingen ➤ minimaal 0,5 meter
- ◆ Het slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond ➤ niet boven kabels en/of leidingen.



Graven:

- ◆ Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven:
 - Met de Nuon KLIC medewerker kunt u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken (3 tot 5 werkdagen van te voren aanvragen).
- ◆ Graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van Nuon overleggen met de Nuon KLIC medewerker. Het telefoonnummer vindt u in de Nuon KLIC brief.

Sloten:

- ◆ Bij het uitdiepen van, schonen en schouwen van sloten kunt u kabel en/of leidingen van ons tegenkomen. In de loop van de jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Wij vragen u om bij constatering van deze situatie dit te melden bij de Nuon KLIC medewerker zodat wij aanvullende maatregelen kunnen nemen.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden zijn van toepassing als door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden bepalen uit de ligging van de Nuon kabels en/of leidingen:

- ◆ Bij het parallel leggen van kabels en/of leidingen ➤ minimaal 0,3 meter.
- ◆ Bij het kruisen van kabels en/of leidingen ➤ minimaal 0,5 meter.
- ◆ Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dient u aanvullende maatregelen te nemen in overleg met de Nuon KLIC medewerker.

Bereikbaarheid:

- ◆ U mag de bereikbaarheid van afsluiters, kasten stations en dergelijke niet belemmeren met obstakels zoals bouwkranen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.
- ◆ Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten):

- ◆ Bij werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningsmasten of hoogspanningslijnen dient u (vooraf, 3 tot 5 werkdagen) contact op te nemen met Nuon. De contact persoon staat vermeld in de Nuon KLIC brief.
- ◆ Voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dient u rekening te houden met een voorbereidingsperiode van 10 werkdagen.

Versie: augustus 2006